



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85
E-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Территориальный отдел надзорной деятельности Охинского района УНД и ПР
694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 41/1, тел. 8 (42437)3-24-58, E-mail: tond_okha@mail.ru

Предписание № 16/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 5 «Звездочка» г. Охи
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ТО НД Охинского района № 16
(наименование органа ГПН)

от «04» июля 2018 года Храмов Владимира Валерьевича
ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
период с 12 ч. 00 мин. «12» июля 2018 г. по 14 ч. 00 мин. «12» июля 2018 г. проведена плановая
выездная проверка: Заместителем главного государственного инспектора Охинского района по
пожарному надзору капитаном внутренней службы Храмовым Владимиром Валерьевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов))

Здания и помещения Муниципального бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 5
«Звездочка» г. Охи, расположенных по адресу: 694490 Сахалинская область г. Оха
ул. Блюхера, д. 7/1.

совместно с: Исполняющим обязанности заведующего Муниципального бюджетного
дошкольного учреждения детский сад № 5 «Звездочка» г. Охи Яковлевой Натальей
Владимировной.

(указываются должность, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 5 «Звездочка» г. Охи Сахалинская область, г. Оха, ул. Блюхера, д. 7/1				
1.	1. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние,	п. 55. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением	22.07.2019 г.	

	своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения и не организовал проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме».		
1.	2. В тепловом пункте противопожарная дверь не имеет устройства для самозакрывания.	п. 37(1). Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», ст. 3, ч.ч. 3,4 ст. 4, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.22 свода правил 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	22.07.2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в **трехмесячный срок** вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

Охинского района по пожарному надзору.

по пожарному надзору)

« 16 » 07 20 18 г.

Храмов В.В.
(подпись)



Храмов В.В.

М.П.*

Предписание для исполнения получил:

Исполняющий обязанности заведующего Муниципального бюджетного

дошкольного учреждения детский сад № 5 «Звездочка» г. Охи Яковлева

Наталья Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

« 16 » 07 20 18 г.

Наталья Владимировна
(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору